



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26

Отделение надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС
России по СК (по Изобильненскому району)

г. Изобильный ул. Промышленная, 116, тел. 8(86545) 2-77-13, факс 8(86545) 2-77-13

телефон доверия: Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,
Северо-Кавказского регионального центра – 8(8793)39-99-99

Предписание № 73 / 1 / 45

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
Изобильненского муниципального района Ставропольского края
«Детский сад № 35»

во исполнение распоряжения № 73 от «30» апреля 2015 г. Начальника ОНД по Изобильненскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по СК майора вн. службы Папина И. В., с 11 часов 00 минут 12 мая 2015 года по 13 часов 00 минут 12 мая 2015 года была проведена внеплановая выездная проверка Главным государственным инспектором ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому району) майором вн.сл. Папиным И. В., Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Изобильненского муниципального района Ставропольского края «Детский сад № 35», расположенного по адресу: Ставропольский край Изобильненский район ст. Баклановская ул. Красная, 137, ОГРН 1042600001179.

Совместно с Заведующим МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 35» Кузнецовой Натальей Александровной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) нормативного, правового акта РФ, и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В образовательном учреждении системы пожарной сигнализации оборудовать прибором подачи сигналов, дублирующим эти сигналы на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ № 123 ст.83 ч.7, СП 5.131302009; Правила противопожарного режима в РФ п.61		

2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указывать лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказание первой медицинской помощи пострадавшим.	ФЗ № 123 ст.83 ч.7; Правила противопожарного режима в РФ п.462 б		
3.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указывать лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за прекращение всех работ в здании, кроме работ связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.	ФЗ № 123 ст.83 ч.7; Правила противопожарного режима в РФ п.462 д		
4.	В инструкции о мерах пожарной безопасности указывать лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.	ФЗ № 123 ст.83 ч.7; Правила противопожарного режима в РФ п.462 з		
5.	На объекте образования провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц, которые должны проводиться не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего акта испытаний.	ФЗ № 123 ст.83 ч.7; Правила противопожарного режима в РФ п.24		
6.	На объекте образования обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского помещения обозначений их категории по взрывоопасной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	ФЗ № 123 ст.83 ч.7; Правила противопожарного режима в РФ п.20		
7.	При монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания соблюдать проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.	ФЗ № 123 ст.83 ч.7; Правила противопожарного режима в РФ п.61		
8.	На объекте образования провести проверку состояния огнезащитной обра-	ФЗ № 123 ст.83 ч.7; Правила		

ботки (пропитки) строительных конструкций чердачного помещения, в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением соответствующего акта. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности должна проводиться не реже 1 раза в год.	противопожарного режима в РФ п.21		
---	-----------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в _____ 20__ года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Главный государственный инспектор ОНД УНД и
ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому району)
майор вн.сл. Папин Иван Васильевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"12" 05 2015 г.

Предписание для исполнения получил (а):



Заведующий МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 35»
Кузнецова Наталья Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

"12" 05